

ПОГОДЖЕНО:

Розпорядженням начальника
Курахівської міської військової
адміністрації Покровського району
Донецької області
від 01.09.2022 № 51-р/МВА

Роман ПАДУН
«01» 09 2022 р.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник ДПМ
ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»

Павло ТИГАРЕНКО
«01» 09 2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер
ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС»

Максим ЧАБАН
«01» 09 2022 р.

Температурний графік теплової мережі м. Курахове (числовий)

Температура зовнішнього повітря, °С	Температура мережної води в прямому трубопроводі t_1 , °С	Температура мережної води в зворотному трубопроводі t_2 , °С	Δt , °С
12	70,0	66,3	3,7
11	70,0	65,6	4,4
10	70,0	65,0	5,0
9	70,0	64,4	5,6
8	70,0	63,8	6,2
7	70,0	63,1	6,9
6	70,0	62,5	7,5
5	70,0	61,9	8,1
4	70,0	61,3	8,7
3	70,0	60,6	9,4
2	70,0	60,0	10,0
1	70,0	59,4	10,6
0	70,0	58,8	11,2
-1	70,0	58,1	11,9
-2	70,0	57,5	12,5
-3	70,0	56,9	13,1
-4	70,0	56,3	13,7
-5	70,0	55,6	14,4
-6	70,0	55,0	15,0
-7	70,9	55,3	15,6
-8	72,6	56,4	16,2
-9	74,3	57,4	16,9
-10	75,9	58,4	17,5
-11	77,6	59,5	18,1
-12	79,2	60,5	18,7
-13	80,8	61,5	19,3
-14	82,4	62,4	20,0
-15	84,0	63,4	20,6
-16	85,6	64,4	21,2
-17	87,2	65,3	21,9
-18	88,8	66,3	22,5
-19	90,4	67,2	23,2
-20	91,9	68,2	23,7
-21	93,5	69,1	24,4
-22	95,0	70,0	25,0